



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. заместителя генерального
директора по управлению
персоналом и общим вопросам
ООО «Газпром трансгаз самара»


_____ **А.Ю. Фарафонов**

**Техническое задание
на оказание услуг по приему, хранению топлива и заправке
автотранспорта, принадлежащего ООО «Газпром трансгаз Самара» в
г. Самара, Самарской области.**

1. Расположение АЗС должно быть на расстояние не более 3,5 км. от базы УТТ и СТ, для исключения холостых пробегов автотранспорта.
2. График работы АЗС должен быть круглосуточный и исключать простои автотранспорта во время заправки.
3. Оборудование и оснащение АЗС должно соответствовать нормам и требованиям РД 153-39.2-080-01.
4. АЗС должно иметь оборудование для хранения и отпуска нефтепродуктов в ассортименте: Дизельное топливо, Бензин Премиум-95, Регуляр-92.
5. Хранение топлива осуществляется в емкостях соответствующих следующим характеристикам:
Емкость для хранения дизельного топлива объемом не менее 25 000л;
Емкость для хранения бензина Премиум - 95 объемом не менее 15 000л;
Емкость для хранения бензина Регуляр - 92 объемом не менее 15 000л;
6. Планируемый объём хранения и отпуска нефтепродуктов является ориентировочным и не может превышать 920 000 литров.
7. Качество отпускаемого топлива должно соответствовать ГОСТ Р 52368-2005 по дизельному топливу и ГОСТ Р 51105-97 по бензинам. Для определения качества топлива заказчик имеет право проводить его выборочный анализ.

<u>Вед. инженер ОМТС</u>	<u>В.Н. Веретенников</u>	<u>27.04.2016</u>	
Должность	Ф.И.О. эксперта	Дата	Подпись
СОГЛАСОВАНО			
<u>Начальник ОМТС</u>	<u>Д.Л. Наумов</u>	<u>27.04.2016</u>	
Должность	Ф.И.О. эксперта	Дата	Подпись